

FORMULÁRIO DE CONTROLE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA
- Formulário de Entrada de Dados Mensais -

Data do preenchimento 10/04/12

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade da Federação	Ceará	Município abastecido	Fortaleza
Nome do SAA	ETA Gavião	Mês/Ano	03/2012

PARTE II – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO SAA

Turbidez	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	393	588
Número de amostras fora dos padrões	0	5
Turbidez média mensal (UT)	0,49	
Turbidez máxima (UT)	0,80	

Cor	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
	Não se aplica	Não se aplica
Número de amostras realizadas	393	588
Número de amostras fora do padrão	0	4
Cor máxima mensal (uH)	2,00	
Cor média mensal (uH)	2,00	

pH	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
	Não se aplica	Não se aplica
Número de amostras realizadas	392	36

Cloro residual livre	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
	Não se aplica	Não se aplica
Número de amostras realizadas	393	588
Número de amostras fora do padrão	0	0
Cloro residual livre médio mensal (mg/L)	3,78	
Cloro residual livre mínimo (mg/L)	1,51	

Outras formas de desinfecção:

Ozônio	Ultravioleta	Cloreto de Sódio	Outros	Especificar
---------------	---------------------	-------------------------	---------------	--------------------

Coliforme	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	16	588
Número de amostras com presença de coliformes totais em 100 mL	0	11
Número de amostras com presença de Escherichia coli ou coliformes termotolerante em 100 mL	0	0

Bactérias Heterotróficas	Sistema de Distribuição
Número de amostras realizadas	114
Número de amostras com mais de 500 unidades formadoras de colônia (ufc)/ml	1

Fluoreto	Saída do Tratamento	Sistema de Distribuição
	Não se aplica	Não se aplica
Número de amostras realizadas	361	38
Número de amostras fora dos padrões	0	0
Fluoreto máximo mensal (mg/L)	0,85	
Fluoreto média mensal (mg/L)	0,69	

Cianobactérias/Cianotoxinas		
Cianobactérias	Foi realizado o monitoramento mensal de cianobactérias no manancial? <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	
Número de cianobactérias (cél./mL):	92.996	
Cianotoxinas: microcistinas	Saída do tratamento	Entradas (hidrômetros) das clínicas de hemodiálise e indústrias de injetáveis
	Não se aplica (X)	
Número de amostras realizadas	-	-
Número de amostras fora do padrão	-	-

PARTE III – INFORMAÇÕES GERAIS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Reclamações de falta d'água:		
Número de reclamações		Sem informação

Reparos na rede:		
Número de reparos		Sem informação

Existe intermitência do serviço de água: Sim Não <input type="checkbox"/> Sem informação	
Se sim, quais as localidades atingidas	
Qual o número de domicílios atingidos com pelo menos um episódio de intermitência no mês	

Responsável pelo preenchimento	José Mário Oliveira Gomes Júnior
---------------------------------------	----------------------------------